


Nr. obwodu	T32		3201	3202	3203	3204	3205
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielnic	Ochr.przeciwprzepięciowy	Oswietlenie pom. 3p.	Oswietlenie pom. 3p.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.	Oswietlenie pom.
Pomieszczenie	"RG" POLICJA	kat. 2 (C")	306, 307, 308, 309	310, 311, 312, 313	301, 302, 303 3p.	304, 305 3 piętro	329a 3 piętro
Moc zainst.	max. 9,6 kW	projektowany	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice			
Fazo:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna	
Temat:	Termomodernizacja i renowacja budynków z infrastruktury wypracowania jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorsowej			
	Zadanie nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401 „I” obręb 191 – termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020			
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>www.dineon.net.pl neon@dineon.net.pl</p> </div> <div> <p>Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</p> </div> </div>				
	Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski		
	Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	UAN-VIII-7342/156/94 SK/IE/1352/02 SK/IE/1421/02	specyfność elektryczna specyfność elektryczna
				XII/2017 XII/2017
			Składa: 7%	Nr rysunku E-17.1