



PI = 9,0kW									
Nr obwodu	42G1	42G2	42G3	42G4	42G5	42G6	42G7	42G8	42G9
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	406, 407 4 piętro	408, 409 4 piętro	410 4 piętro	411, 412 4 piętro	405 4 piętro	404 4 piętro	403 4 piętro	401, 402 4 piętro	428a 4 piętro
Moc załst.	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice										
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		Tom/Branża:		Tom III – Branża Elektryczna						
Temat:	Termomodernizacja i rewoloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej										
Zadanie nr 2 – Samodzielny Poddział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246/401_1 obręb 191 – termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020					<div><div>lineom</div><div><a href="http://www.neon.net.pl">www.neon.net.pl</a> <a href="mailto:neon@neon.net.pl">neon@neon.net.pl</a></div><div>Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div></div>						
Projektował:			mgr inż. Jan Kostrzanowski			UAN-VIII-7342/156/94 SK/IE/1352/02		specyfność elektryczna		XII/2017	
Sprawdził:			mgr inż. Grzegorz Drelich			SK/0605/POGE/04 SK/IE/1421/02		specyfność elektryczna		XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "T42" 4 PIĘTRO STRONA LEWA								Skala: %		Nr rysunku E-19.2	