

Pi = 15,0kW

Nr obwodu	31G1	31G2	31G3	31G4	31G5	31G6	31G7	31G8	31G9
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	313, 314 3 piętro	315, 316 3 piętro	317, 318 3 piętro	319, 320 3 piętro	321, 322 3 piętro	323, 324 3 piętro	325 3 piętro	325 3 piętro	326 3 piętro
Moc zainst.	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 1,0 kW

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40–038 Katowice		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 2 –Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "T31" 3 PIĘTRO STRONA PRAWA				Skala: %	Nr rysunku E–16.2