

# ZAKŁAD KOMINIARSKI

Mistrz Kominiarski *Maciej Miś*

43-173 Łaziska Górne, ul. Źródłana 13

NIP: 646-231-45-69

Tel.: 517-599-260

Łaziska Górne, dnia 29.11.2017r

## PROTOKÓŁ nr 129/2017r.

Z okresowej kontroli przewodów kominowych

~~-dymowych – spalinowych – wentylacyjnych~~

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku:

**Komenda Powiatowa Policji w Żywcu.**

Położonym w **34-300 Żywiec** przy ul. **Aleja Piłsudskiego nr 52** zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art.62 ust 6 pkt.1)

**mistrz kominiarski Maciej Miś.**

W oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 art.62) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

### W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

- I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają – przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach\*
- II. ~~Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia\*~~

**Uwagi ogólne:** Brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu WC na parterze ( obok pokoju nr 4 ).  
Dwa niedrożne przewody wentylacyjne w pokoju nr 25 ( technicy kryminalni ) – niedrożne przewody wentylacyjne należy udrożnić.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli technicznej.

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu **29.11.2017r.**

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO **listopad 2018r.**

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę

Protokolarne ustalenia  
przyjęto do wiadomości

Protokół sporządził  
przeprowadzający kontrolę:

**SPECJALISTA**  
Zespołu Finansowy i Zespołu  
NIP w Żywcu  
mgr (podpis)  
mgr Jolanta FORTA

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
Mistrz Kominiarski *Maciej Miś*  
43-173 Łaziska Górne, ul. Źródłana 13  
NIP: 646-231-45-69  
Tel.: 517-599-260  
(podpis i pieczęć  
mistrza kominiarskiego)