



Legenda:
- zasilanie, powrót instalacja c.o.
- średnica przewodów (zasilanie, powrót)
- przepływ na dziale
- CV-11 500/600 typ grzejnika płytowego, wysokość/długość
- zestaw zaworów STAD i STAP

Uwagi:
- przewody wykonać z rur PP-R stabilizowanych warstwą włókna szklanego
- podejścia do pojedyńczych odbiorników wykonać średnicą 15x1,2
- przewody prowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku studzienki schładzającej
- w studzience na przewodach zasilającym i powrotnym zamontować zawór odcinający ze spustem DN40
- zastosować destrylkatory z termostatem
- montaż destrylkatorów min. 1m pod stropem

Nazwa inwestycji: Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źrodła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al.Piłsudskiego 52

Adres: KPP w Żywcu Al. Piłsudskiego 52

Inwestor: KPP w Katowicach ul. Lompy 19
40-038 Katowice

EKO AUDYT_BIG.png

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Instalacja sanitarne:

Projektant:	mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	**Podpis:**	**Nr projektu:** 033
Opracował:	mgr inż. Marta Malepsza	**Podpis:**	**Data:** 1 października 2018
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Kobuszewska	**Podpis:**	**Stadium:** projekt budowlano-wykonawczy
Sprawdzający:	mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	**Podpis:**	**Nr rys.:** IS11

Tytuł:

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania - 4/5

Format: 297x700

Skala: --