

LEGENDA:

- Istniejąca instalacja wody zimnej
- Przewody do przepłukania instalacji p.poż.
- Projektowana instalacja p.poż.
- DN25 – Średnica przewodu
- PH2 – Projektowany pion instalacji p.poż.
- PH1 – Istniejący pion instalacji p.poż.
- Projektowany hydrant H25 z wężem l=30m
- Instniejący hydrant H25

UWAGA:

1) Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych PN–H74200
2) Rozwinięcie należy rozpatrywać łącznie z rzutem i opisem technicznym.
3) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
4) Przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z §234 dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

Nazwa inwestycji:
Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źrodła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al.Piłsudskiego 52

Nazwa projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji hydrantowej na terenie kompleksu KPP Żywiec

Adres: KPP w Żywcu Al. Piłsudskiego 52

Inwestor: KPP w Katowicach ul. Lompy 19
40-038 Katowice

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

Inst. sanit.:

Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	**Podpis:**	**Nr projektu:** 033 - 444
Opracował: mgr inż. Aleksandra Kobuszewska	**Podpis:**	**Data:** 1 października 2018
Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	**Podpis:**	**Stadium:** proj. bud.-wyk.
		Nr rys.: 06
Tytuł: Rozwinięcie instalacji p.poż.		**Format:** A3
		Skala: -