



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER		
1.01	SZATNIA ZESPOŁU PATROLOWEGO	25,17 m ²
1.02	POM. BIUROWE ZESPOŁU DZIELNICOWYCH	23,24 m ²
1.03	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7,78 m ²
1.04	POM. BIUROWE ZESPOŁU PATROLOWEGO	18,25 m ²
1.05	SCHOWEK	1,47 m ²
1.06	KORYTARZ	7,86 m ²
1.07	KLATKA SCHODOWA	10,85 m ²
1.08	WC	6,54 m ²
1.09 A	KORYTARZ	7,28 m ²
1.09 B	KORYTARZ	5,31 m ²
1.09 C	KORYTARZ	6,59 m ²
1.10	DYŻURKA	19,52 m ²
1.11	KORYTARZ	6,18 m ²
1.12	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7,23 m ²
1.13	MAGAZYN	7,29 m ²
1.14	POMIESZCZENIE BIUROWE	17,30 m ²
1.15	SZATNIA	6,78 m ²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTER	184,64 m ²
------------------------------------	-----------------------

- A1 ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
B1 ESSYSTEM MODERNA 2 597.LED 840 4100lm CLEAR
B2 ESSYSTEM MODERNA 2 BASIC 597.LED 840 4900lm CLEAR
C1 ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 4300lm DPAL
C2 ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 3200lm DPAL
D1 ESSYSTEM CANDS 190.LED 840 2500lm DPAL IP44
EM1 ESSYSTEM OP3-A 1x3 TA 1 VWD
EW1 ESSYSTEM DP1-A 1,2 TC 1
EW2 ESSYSTEM VSN-A 1,2 TC 1
EMZ ESSYSTEM OP3-A 4x1 TA 1 WD
R1 ESSYSTEM INV320LED

Legenda:

- gniazdo wtykowe podwójne szczelne p/t
- gniazdo wtykowe podwójne p/t
- gniazdo LAN
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- łącznik świecznikowy p/t
- łącznik świecznikowy p/t szczelny
- łącznik jednobiegunowy p/t
- łącznik jednobiegunowy p/t szczelny
- przycisk p/t, współpracujący z przekaźnikiem do klatek schodowych

Uwagi:

- oprawy oświetlenia awaryjnego zasilac sprzed przycisków oświetleniowych
- całość intsalcji prowadzona będzie pod tynkiem oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
- instalacje teletechniczne prowadzić na oddzielnych korytkach od instalacji elektrycznych
- podejścia do PEL wykonać w kanałach instalacyjnych dwudzielnych (za wyjątkiem pom. komendanta, zastępcy, sekretariatu gdzie instalację wykonać jako podtynkową)

BIURO
PROJEKTOWO - USŁUGOWE



mgr inż. Marcin Raniowski
ul. Wiejska 61a
Łany Wielkie
44-153 Sośnicowice
tel.: 510 626 830

Temat:		Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33		Data:
		Rzut parteru - instalacje elektryczne		09.2018
Obiekt :		Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		Ark. / l.ark
		Inwestor:		1 / 1
		Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował		mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał		mgr inż. Ireneusz Płwko		SLK/5094/POOE/13
				Rysunek nr
				E 12

A3