LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TG												
NUMER OBWODU				TG-1	TG-2	TG-3	TG-4	TG-5					
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie garaże	Gniazda 230VAC garaż	Gniazda 230VAC garaż	Zestaw gniazd garaż	rezerwa					
MOC ZAINST.	76,87			0,34	2,0	2,0	10,0	-					
PRĄD OBC.	59,7			1,5	8,7	8,7	16,0	-					



Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS
Moc zainstalowana: Pi =

Moc zapotrzebowana: Pz =

Prąd obciążenia: Iobc =

UWAGA:

1. Oprawy awaryjne zasilać sprzed łączników oświetleniowych
2. Tablica w wykonaniu natynkowym IP44

BIURO
PROJEKTOWO - USŁUGOWE

mgr inż. Marcin Raniowski
ul. Wiejska 61a
Łany Wielkie
44-153 Sośnicowice
tel.: 510 626 830

Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33

Tablica zasilajaca TG. Schemat strukturalny

Data: 09.2018

Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33

Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Ark. / l.ark 1 / 1

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13

Rysunek nr E 05