



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA		
0.01	KLATKA SCHODOWA	8,58 m ²
0.02	KORYTARZ	18,98 m ²
0.03	KORYTARZ	5,98 m ²
0.04	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	7,22 m ²
0.05	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	7,78 m ²
0.06	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	22,00 m ²
0.07	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	19,05 m ²
0.08	KOTŁOWNIA	18,81 m ²
0.09	MAGAZYN OLEJU	21,88 m ²
0.10	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	24,68 m ²
0.11	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	7,94 m ²

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICY	162,90 m ²
-------------------------------------	-----------------------

- A1

ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
- B1

ESSYSTEM MODERNA 2 597.LED 840 4100lm CLEAR
- B2

ESSYSTEM MODERNA 2 BASIC 597.LED 840 4900lm CLEAR
- C1

ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL
- C2

ESSYSTEM REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL
- D1

ESSYSTEM CANDS 190.LED 840 2500lm OPAL IP44
- EM1

ESSYSTEM OP3-A 1x3 TA 1 VWD
- EW1

ESSYSTEM OP1-A 1,2 TC 1
- EW2

ESSYSTEM VSN-A 1,2 TC 1
- EMZ

ESSYSTEM OP3-A 4x1 TA 1 WD

Legenda:

- gniazdo wtykowe podwójne szczelne p/t
- gniazdo wtykowe podwójne p/t
- gniazdo LAN
- łącznik świecznikowy p/t
- łącznik świecznikowy p/t szczelny
- łącznik jednobiegunowy p/t
- łącznik jednobiegunowy p/t szczelny
- przycisk p/t, współpracujący z przekaźnikiem do klatek schodowych

Uwagi:

- oprawy oświetlenia awaryjnego zasilać sprzed przycisków oświetleniowych
- całość instalacji w piwnicy prowadzona będzie na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych

<div><div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div><div></div><div><div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div></div></div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018	
	Rzut piwnicy - instalacje elektryczne			Ark. / l.ark 1 / 1	
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Rysunek nr E 11
			Nazwisko	Podpis	
	Projektował		mgr inż. Tomasz Gliniecki		
Sprawdzał		mgr inż. Ireneusz Płwko		SLK/5094/POOE/13	