


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T03												
NUMER OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	T03-1	T03-2	T03-3	T03-4	T03-5	T03-6	T03-7	T03-8	T03-9	T03-10
NAZWA OBWODU				Oświetlenie 2 piętro	Oświetlenie 2 piętro	rezerwa	Gniazda 230VAC pom.3.08	Gniazda 230VAC pom. 3.01, 3.02	Gniazda 230VAC pom. 3.04	Gniazda 230VAC pom. 3.06	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 3.07	rezerwa
MOC ZAINST.	26,9			0,34	0,52	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	2,0	-
PRĄD OBC.	59,7			1,5	2,3	-	8,7	8,7	8,7	8,7	-	8,7	-



Z tablicy T01

UWAGA:

1. Oprawy awaryjne zasilac sprzed łączników oświetleniowych

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:

SAMOCZYNNE

WYŁĄCZENIE

Układ sieci: TNS


Moc zainstalowana: $P_i = 26,9$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 7,0$


Prąd obciążenia: $I_{obc} = 11,0$

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T03. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 1 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr E 04
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliński		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T03											
NUMER OBWODU	T03-11	T03-12	T03-13	T03-14	T03-15	T03-16	T03-17	T03-18	T03-19	T03-20	T03-21	T03-22
NAZWA OBWODU	rezerwa	Gniazda 230VAC pom. 3.08	Gniazda 230VAC pom. 3.06	Gniazda 230VAC pom. 3.04	Gniazda 230VAC pom. 3.03	Gniazda 230VAC pom. 3.02	Gniazda 230VAC pom. 3.01	rezerwa	Klimatyzacja	Klimatyzacja	rezerwa	rezerwa
MOC ZAINST.	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	2,0	2,0		
PRĄD OBC.	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	-	8,7	8,7		



Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNNE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS


<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3				Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T03. Schemat strukturalny				Ark. / l.ark 2 / 4	
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Rysunek nr E 04	
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr		
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14		
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13		

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T03									
NUMER OBWODU	T03-23	T03-24	T03-25	T03-26						
NAZWA OBWODU	rezerwa									
MOC ZAINST.	-									
PRĄD OBC.	-									



Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNNE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS


<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3				Data: 09.2018	
	Tablica zasilajaca T03. Schemat strukturalny					
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 3 / 4	
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr E 04	
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14		
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13		



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL3 S 160
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK08
Klasa ochronności: I – metalowa
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 63A
Montaż: Wnękowa

Wymiary (wys.szer.głęb.): 112x667x149
Producent: Legrand

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3		Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T03. Schemat strukturalny			
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 4 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13
				Rysunek nr E 04