UWAGI:
1. Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzić w korytach kablowych.
2. Pojedyncze przewody prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych ukadanych pod tynkiem.
3. Trasy kablowe prowadzić niezależnie od tras elektrycznych

Instalacja Kontroli Dostępu

- Zbliżeniowy czytnik kart
- Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny
- Przycisk ewakuacyjny
- Zwora elektromagetyczna
- Płyta zwierna
- Kontaktron
- SKD1 Sterownik KD przejścia jednostronnego
- SKD2 Sterownik KD przejścia dwustronnego



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

WENTYLACJE CENTRALNE OGRZEWANIE INSTALACJE SANITARNE SIECI CIEPLNE

mgr inż. Marcin Raniowski
ul. Wiejska 61a
Łany Wielkie
44-153 Sośnicowice
tel.: 510 626 830

Temat:	Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul . Dworcowej 3 Rzut parteru - instalacje KD, wideodomofon, CCTV		Data: 09.2018
Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Ark. / l.ark 1 / 1
	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13
			Rysunek nr E 17

A3