cd. ark.1/2



Pi = 18,0 kW

Nr obwodu	2G1	2G2	2G3	2G4	2G5	2G6	2G7	2G8	2G9
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	2 piętro 304, 304A	2 piętro 305, 306	2 piętro 303	2 piętro 301, 302	2 piętro 314	2 piętro 312, 312A	2 piętro 310, 311	2 piętro 309, 315	2 piętro 308
Moc zainst.	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40–038 Katowice		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 1 –Komisariat I Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "T2" 2 PIĘTRO				Skala: %	Nr rysunku E–11.2