



Istniejący rozdzielacz rozdzielacz uzupełnić o następujące elementy umożliwiające wpięcie w system monitoringu energii:

- Ⓐ Regulator obiegów grzewczych obsługujący obieg grzewczy z zaworem trójdrogowym – 1 szt.
- ① Zawór trójdrogowy DN 40 z siłownikiem 230V – 1 szt.
- ② Licznik ciepła V= 3,5 m3/h kompakt komplet z wyjściem mbus – 1 szt.
- ③ Zawór nadmiarowo upustowy DN25 – 1 szt.



www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Łompy 19, 40-038 Katowice

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza: Branża: Sanitarna

Temat: Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z Infrastruktura wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej I kosztorysowej

Zadania nr 1 – Komisarzai I Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorówo 19 dz. ew. 702/2, 697/2 jed. ewid. 246301_1.0002 – Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktural Środowisko 2014 – 2020

Projektował:	mgr inż. Wojciech Norbertciak	SLK/1372/POWS/06	specjalność sanitarna	XII 2017	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/POOS/12	specjalność sanitarna	XII 2017	

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZDZIELACZ			Skala 1:100	Nr rysunku C5
---	--	--	-------------	---------------