



| Nr obwodu            | RGK                     | BP                    | H1-3              | UPS                            | KL                              | R                                   |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Przeznaczenie</b> | Zasilanie z rozdzielnic | Boy-Pass UPS-a        | Kontrola napięcia | Zasilanie szafy dystrybucyjnej | Zasilanie klimatyzatora         | Zasilanie urządzeń kontroli dostępu |
| <b>Pomieszczenie</b> | "RG" POLICJA            | dla celów serwisowych | zasilania         | serwerowni – UPS pom. 4        | pomieszczenia serwerowni pom. 4 | dziennikowej, CCTV pom. 4           |
| <b>Moc zainst.</b>   | max. 36,5 kW            |                       |                   | max 3,0 kW                     | max 1,5 kW                      | max 1,5 kW                          |

|   |  |             |                              |  |  |                  |  |
|---|--|-------------|------------------------------|--|--|------------------|--|
| Investor:                                   | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice   |             |                              | <div>neon</div> <div>www.neon.net.pl<br/>neon@neon.net.pl</div> <div>Częstochowa, ul. Bór 180<br/>42-202 Częstochowa<br/>tel./fax. +34 3245161</div> |  |                  |  |
| Faza:                                       | PROJEKT WYKONAWCZY   | Tom/Branża: | Tom III – Branża Elektryczna |  |  |                  |  |
| Temat:                                      | Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej |             |                              | Projektował: mgr inż. Jan Kosińczanowski<br>UAN-VII-7342/156/94<br>SLK/IE/1552/02<br>specjalność elektryczna<br>XII/2017                             |  |                  |  |
|   | Zadanie nr 1 – Komisariat i Policji w Chorzwie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 – Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020                           |             |                              | Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Drelich<br>SLK/0605/P00E/04<br>SLK/IE/1421/02<br>specjalność elektryczna<br>XII/2017                                    |  |                  |  |
| SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "RG" KOMPUTEROWA |  |             |                              | Składowość: %  |  | Nr rysunku E-7.1 |  |