cd. ark.1/2



Pi = 12,0 kW

Nr obwodu	OG1	OG2	OG3	OG4	OG5	OG6
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	parter 105, 106	parter 102 – 104	parter 101	parter 110, 111	parter 107, 108	parter 109
Moc zainst.	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40–038 Katowice		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 1 –Komisariat I Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42–202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "T0" PARTER				Skala: %	Nr rysunku E–9.2