


Nr obwodu	T1		101	102	103	R	R
<b>Przeznaczenie</b>	Zasilanie z rozdzielni	Ochr przeciwprzepięciowy	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom. 1p.	Pomocnicze	Pomocnicze
<b>Pomieszczenie</b>	"RG" POLICJA	kat. 2 (C")	1 piętro 203-206	1p. 201, 208-210	202, 207, 211, 212	rezerwa	rezerwa
<b>Moc zainst.</b>	max. 14,7 kW	projektowany	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW

Zasilanie rozdzielni z "TG"  
dobudowane podstawy DOII  
Zabezpieczenie wkł. 32A  
Pi = 21,0 kW  
Kj = 0,7  
Po = 14,7 kW

Pi = 3,0 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Łompy 19, 40-038 Katowice																						
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna																				
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wprężonych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej																						
Zadanie nr 1 –Komisariat i Policji w Chorzwie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020																							
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "T1" 1 PIĘTRO			<div> www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div> <div>Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div> <table><tr><td>Projektował:</td><td>mgr inż. Jan Kostrzanowski</td><td>UAN-VII-7342/156/94 SLK/IE/1352/02</td><td>specjalność elektryczna</td><td>XII/2017</td><td></td></tr><tr><td>Sprawdził:</td><td>mgr inż. Grzegorz Drelich</td><td>SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02</td><td>specjalność elektryczna</td><td>XII/2017</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Składa:</td><td>7%</td><td>Nr rysunku E-10.1</td></tr></table>			Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VII-7342/156/94 SLK/IE/1352/02	specjalność elektryczna	XII/2017		Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017		Składa:				7%	Nr rysunku E-10.1
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VII-7342/156/94 SLK/IE/1352/02	specjalność elektryczna	XII/2017																			
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017																			
Składa:				7%	Nr rysunku E-10.1																		