


Nr obwodu	T2		201	202	203	204	R	2G10	2G11
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni	Ochr.przeciwprzepięciowy	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	"RG" POLICJA	kat. 2 (C")	2 piętro 303 – 306	2p. 301, 302, 312	2 piętro 313 – 316	2 piętro 308	2 piętro	2 p. 307, 307A, B	2 piętro 313
Moc zainst.	max. 16,2 kW	projektowany	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW

Zasilanie rozdzielni z "TG"  
dobudowane podstawy DOII  
Zabezpieczenie wkł. 32A

Pi = 27,0 kW  
Kj = 0,6  
Po = 16,2 kW

Pi = 9,0 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice			<div> www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div> <div>Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div>					
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna						
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wprężonych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej			Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1352/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
	Zadanie nr 1 –Komisariat i Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
				SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "T2" 2 PIĘTRO				Składc:	Nr rysunku
								7%	E-11.1