ISTNIEJĄCA TABLICA ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (część bez zmian)

cd. ark.2/5

cd. ark.4/5



Pi = 10,8 kW

Nr obwodu	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18
Przeznaczenie	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe
Pomieszczenie	pom. 109	pom. 204	pom. 205	pom. 205, 206	pom. 203	pom. 202, 203	pom. 202	pom. 201	pom. 210
Moc zainst.	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna
Temat:	Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zadanie nr 1 –Komisariat I Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax. +34 3245161

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "RGK" KOMPUTEROWA				Skala: %	Nr rysunku E-7.3