LOKALIZACJA	SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO1								
NUMER OBWODU				SO1-1.1	SO1-1.2	SO1-1.3	SO1-1.4		
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie obwód 1	Oświetlenie obwód 2	Oświetlenie obwód 3	rezerwa		SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM
MOC ZAINST.	3,06			1,0	1,1	0,96	-		
PRĄD OBC.	4,7			1,5	1,7	1,5	-		



Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS

UWAGA:

1.Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
2. IP min 44
3. Klasa ochronności II
4. Układ pracy TNS
5. Napięcie iozlacji 690V
6. Znamionowe napięcie pracy 230/400VAC
7. Temp. pracy -25 ÷ +55stC
8. Obudowa z fundamentem, wyposażona w uchwyty kablowe, elementy mocujące, szynę PE oraz N, listwy zaciskowe dla kabli

BIURO
PROJEKTOWO - USŁUGOWE

WERA
Wentylacja
Centralne ogrzewanie
Instalacje sanitarne
Sieci cieplne

mgr inż. Marcin Raniowski
ul. Wiejska 61a
Łany Wielkie
44-153 Sośnicowice
tel.: 510 626 830

Temat: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w w Bielsku - Białej przy ul. Zwierzynieckiej 9
Lokalna szafka oświetlenia SO1. Schemat strukturalny

Data: 07.2018

Obiekt : Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsko - Białej ul. Zwierzyniecka 9

Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Ark. / l.ark 1 / 1

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13

Rysunek nr E 01