



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku – Białej przy ul. Zwierzynieckiej 9, na podstawie Dokumentacji Wykonawczej”

ZP-2380-67-17/ 783 /2019

Katowice 17.05.2019

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku – białej przy ul. Zwierzynieckiej 9, na podstawie Dokumentacji Wykonawczej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Analizując przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy zauważyliśmy, że brak jest w nim pozycji odnoszącej się do obsługi geodezyjnej tematu. W której pozycji kosztorysu ofertowego wykonawca ma uwzględnić koszt wykonania obsługi geodezyjnej?

Odpowiedź: W ramach prac Wykonawca ma uwzględnić obsługę geodezyjną. Przedmiary nie obejmują takiej pozycji .

2. W projekcie zostały wydane studnie kablowe typu CUBIS 1419-18 – producent Sitel Poland. Do studni o takim numerze katalogowym producent przewiduje trzy rodzaje pokryw (polimerowo-betonową, żeliwną i wykonaną z tworzywa HDPE). Jaki rodzaj pokrywy ma przewidzieć wykonawca w swojej ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania pokrywy żeliwnej lub z polimero-betonu.

wyk. w 1 egz. A.N

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego