



Legenda oznaczeń instalacji elektrycznej:

- EW1** oprawa kierunkowa komunikacji LED 3W z modułem zasilania awaryjnego 1h, IP65 i piktogramem samoprzylepnym certyfikowana przez CNBOP
- EW2** oprawa awaryjna LED 5W z modułem zasilania awaryjnego 1h, IP65 certyfikowana przez CNBOP
- C** oprawy LED 18W naścienne IP66
- łącznik schodowy IP44, natynkowy
- gniazdko wtyczkowe 16A/24V
- wypust kablowy 3-przewodowy jednofazowy dł. 2,0m
- wypust kablowy 5-przewodowy trójfazowy dł. 2,0m
- PWPx** punkt sterowania przeciwpożarowego wył. prądu
- kk100** korytko kablowe metalowe o szer. 100mm
- LSU** lokalna szyna uziemiająca

Uwagi :

- Instalację elektryczną wykonać jako natynkową w rurkach instalacyjnych
- Przewody elektryczne w głównym ciągu prowadzić w korytkach kablowych metalowych
- Zasilanie urządzeń technologicznych wykonać serwis dostawcy urządzeń
- Rury ochronne przewodów zasilających i sterowniczych, zostały wydane w projekcie branży budowlanej
- Wentylator dachowy wyd. w proj. br. instalacyjnej, chronić za pomocą masztu odgromowego o wys. h=3m. Maszt połączyć z istniejącą instalacją odgromową budynku za pomocą przewodów stalowych o śr. 6mm

Przedmiotowany projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.). Zwiększanie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

| STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------------|
| TEMAT | Projekt budowlano- wykonawczy dla stanowiska diagnostycznego na terenie kompleksu KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. | | | | |
| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | Rzut przyziemia - instalacja elektryczna stacji | | | NR RYS. | EL-5 |
| PROJEKT. | mgr inż. Sławomir Szczęsny | NR UPR. | PODPIS | SKALA | 1:100 |
| | | SLK/5671/PWBE/15 | | FORMAT | A3 |
| OPRAC. | Henryk Wrona | - | | DATA | styczeń 2019 |
| SPRAWDZ. | mgr inż. Jerzy Wolańczyk | 934/76 | | | |