



**NALEŻY PRZEPROGRAMOWAĆ UKŁAD PRACY AUTOMATYKI SZR**  
 1. PRACA NORMALNA - OTWARTY Q52, ZAMKNIĘTY Q51, Q53  
 2. PRACA AWARYJNA - OTWARTY Q51, ZAMKNIĘTY Q52, Q53  
 3. ZADZIAŁANIE PRZYCIŚNIKA PPOŻ BLOKADA SZR - OTWARCIE Q51, Q52, Q53

|  |  |  |                                   |                                  |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| BIURO<br>PROJEKTOWO - USŁUGOWE<br><br>mgr inż. Marcin Raniowski<br>ul. Wiejska 61a<br>Łany Wielkie<br>44-153 Sośnicowice<br>tel. 510 626 830 | <b>Temat:</b> Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych.<br>Plan instalacji oświetlenia zewnętrznego. Plan zagospodarowania terenu |  |                                   | <b>Data:</b><br>11. 2018         |
|  | <b>Objekt :</b> Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>ul. Koszarowa 17 dz. nr 24/5  | <b>Inwestor:</b> Komenda Miejska Policji w Katowicach<br>ul. Lompy 19, 40-038 Katowice |                                   | <b>Ark. / l.ark</b><br>1 / 1     |
|  | <b>Projektował</b> mgr inż. Tomasz Gliniecki   | <b>Podpis</b>  | <b>Upraw. Nr</b> SLK/5096/PWOE/14 | <b>Rysunek nr</b><br><b>E 01</b> |
|  | <b>Sprawdzał</b> mgr inż. Ireneusz Piwko   |  | SLK/5094/POOE/13                  |                                  |