



**UWAGA:**  
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

**UWAGA:**  
ZMIANY W INSTALACJACH C.O., ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Zgodnie z paragrafem 215 Rozporządzenia o Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  
1. Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m<sup>2</sup>, pod warunkiem zastosowania:  
1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,  
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m<sup>2</sup>.

Strefa magazynu <1000m<sup>2</sup>.

Przyjęto klasę budynku E przy zachowaniu wymaganej klasy dla ścian oddzielenia pożarowego zgodnej z klasą pierwotną - tzn klasą B.

95,5 regałów x 4 opony x 6 poziomów =2292  
2292x7kg=16 044  
ciepło spalania opon gumowych- 32 MJ/kg  
32 MJ/kg x 16 044kg =2984 MJ/m<sup>2</sup>  
172m<sup>2</sup>

Wymagana klasa odporności pożarowej - B  
Wymagana odległość od budynków sąsiadujących - 15m

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.). Zwiększanie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

<div><b>STRUKTON</b></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>				40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT					
Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA					
INWESTOR		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19			
NAZWA RYSUNKU		ZABUDOWA MAGAZYNOWA RZUT PRZYZIEMIA		NR RYS.	2. A1
PROJEKT.		mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	PODPIS	SKALA
OPRAC.		mgr inż. arch.			FORMAT
SPRAW.		mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SŁOKK/II		DATA
					październik 2019