

**UWAGA:**  
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

**UWAGA:**  
ZMIANY W INSTALACJACH C.O., ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Zgodnie z paragrafem 215 Rozporządzenia o Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  
1. Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m<sup>2</sup>, pod warunkiem zastosowania:  
1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,  
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m<sup>2</sup>.

Strefa magazynu <1000m<sup>2</sup>.  
Przyjęto klasę budynku E przy zachowaniu wymaganej klasy dla ścian oddzielenia pożarowego zgodnej z klasą pierwotną - tzn klasą B.

95,5 regałów x 4opony x 6 poziomów =2292  
2292x7kg=16 044  
ciepło spalania opon gumowych- 32 MJ/kg  
32 MJ/kg x 16 044kg =2984 MJ/m<sup>2</sup>  
172m<sup>2</sup>

Wymagana klasa odporności pożarowej - B  
Wymagana odległość od budynków sąsiadujących - 15m

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)  
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odprowadzanie lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

**STRUKTON**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice  
ul. Ogrodowa 24,  
tel. +48 32 202 20 80

|               |   |                |         |                       |
|---------------|---|----------------|---------|-----------------------|
| TEMAT         | Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19<br>GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA |                |         |                       |
| INWESTOR      | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>40-038 Katowice, ul. Lompy 19  |                |         |                       |
| NAZWA RYSUNKU | ZABUDOWA MAGAZYNOWA<br>RZUT PRZYZIEMIA  |                |         | NR RYS. 2.2<br>A19    |
| PROJEKT.      | mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski  | NR UPR. 382/90 | PODPIS. | SKALA 1:100           |
| OPRAC.        | mgr inż. arch.  |                |         | FORMAT A3             |
| SPRAW.        | mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska  | 57/06/SLOKK/II |         | DATA październik 2019 |

RZECZOWNICZA DO STAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH  
mgr inż. Marcin Wyrzykowski Nr upr. 505/2009  
Sosnowiec, dnia 20.11.2019  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam z uwagami:  
bez uwag:



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500

Id.zgł. G-III.6642.4.1931.2019

Województwo: śląskie  
Miejscowość: Katowice  
Ulica: Lompy 19  
Jedn. ewid. : 246901\_1, M.Katowice  
Obręb: 246901\_1\_0002, ark.7  
Mapa zasadnicza: 6.129.30.06.1.4; 06.3.2 – układ 2000  
Kronsztad 86 – układ wysokości

- ZAKRES AKTUALIZACJI
- SIEĆ ENERGETYCZNA
- SIEĆ KANALIZACYJNA
- SIEĆ WODOCIĄGOWA
- SIEĆ GAZOWA
- SIEĆ TELETECHNICZNA
- SIEĆ CIEPŁOWNICZA
- GRANICA DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
- GRANICA UŻYTKU GRUNTOWEGO
- 8/1 NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
- Bi UŻYTEK GRUNTOWY

Uwaga:

Granice na niniejszej mapie przedstawiono w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków.

Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości > 4,0 m od granic nieruchomości i inwestycji liniowych.

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń (służebności) gdyż charakter inwestycji nie wpływa na sposób zagospodarowania.

Data sporządzenia mapy :07.10.2019r

GEODETA UPRAWNIONY  
ZAŚW. GUGIK nr 2728  
mgr inż. Jan Tataruch

OZNACZENIA:

- 2.1 istniejący budynek garaży wysokich nr 7
- 2.2 projektowana zabudowa magazynowa
- 3.2 istniejący budynek usług eksploatacyjnych- 6b
- 4 istniejący budynek stacji paliw
- CW istniejąca centrala wentylacyjna



x= 5568450,00  
y= 6572700,00

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)  
Wielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| <b>STRUKTON</b><br>PRACOWNIA PROJEKTOWA |   | 40-758 Katowice<br>ul. Ogrodowa 24,<br>tel. +48 32 202 20 80 |            |
| TEMAT                                   | Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19<br>GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA |  |            |
| INWESTOR                                | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>40-038 Katowice, ul. Lompy 19  |  |            |
| NAZWA RYSUNKU                           | ZABUDOWA MAGAZYNOWA<br>LOKALIZACJA  | NR RYS.  | 2.2<br>A18 |
| PROJEKT.                                | mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski  | NR UP.   | 382/90     |
| OPRAC.                                  | mgr inż. arch.  | PODPIS   |            |
| SPRAW.                                  | mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska  | 57/06/SLOKK/II   |            |
| SKALA                                   |   | 1:500  |            |
| FORMAT                                  |   | A3   |            |
| DATA                                    |   | październik 2019   |            |