

[illegible]

Ns,Cs	MD-1	CSSP	PPOŻ	Q1	F03	FH1,FH2,FH3	Q2	Q3	101	102	103	104	105		106	107		Q4	201	202	203	204	205	206	207
Sifowniki klap i przepustnic PPOŻ	Centrala detekcji wodoru	Centrala sygnalizacji pożaru	Wyłączenie PPOŻ	Zasilanie z rozdzielni RGB1	Analizator parametrów sieci	Kontrola napięcia	Ochrona Przeciwprzepięciowa	Zasilanie obwodów oświetlenia	Obwód oświetleniowy	Obwód oświetleniowy	Obwód oświetleniowy	Obwód oświetleniowy	Obwód oświetleniowy	Sterowanie obw.106	Obwód oświetleniowy	Obwód oświetleniowy	Rezerwa	Zasilanie obwodów gniazd wtykowych	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V
I	I	I	I	I	I	I	I												1,4kW	1,2kW	1,2kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
- izolowanie części czynnych
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe $I=30\text{mA}$
Ochrona przed dotykiem pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania

$$I_o = 85,09A$$

- moc zainstalowana
- moc zapotrzebowana
- prąd obliczeniowy

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.JR nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

				40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ELEKTRYCZNA					
INWESTOR		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19			
NAZWA RYSUNKU		ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW NR 6A Schemat rozdzielnic TB-01, cz.1			NR RYS. 3.1 EL-05
PROJEKT.		mgr inż. Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE/13	PODPIS	SKALA
OPRAC.					FORMAT
SPRAW.		mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOE/14		DATA
					październik 2019