



208	209	210	211	212	Q5	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	Q6	F05	224	225	226	227	228	229	230	231
Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Zasilanie obwodów gniazd wtykowych	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	kuchenska elektr.	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Obwód gniazd 230V	Klimatyzator K2.JWa w pom. serwerowni	Zasilanie obwodów HVAC	Wyłączenie z centrali sygnalizacji pożaru	Centrala wentylacyjna istniejąca N2W2	Agregat skraplający jednostka zewnętrzna klimatyzacji K1.JZ	Wentylator nawiewny Ns	Wentylator wywiewny W1	Wentylator wywiewny pom. serwerowni Ws (Ex)	Jednostki wewnętrzne K1.JW1, K1.JW2, K1.JW3	Nagrzewnica kanałowa Ns	Zasilacz UPS z wbudowanym BYPASSem
1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW	1,4kW		1,4kW	1,4kW	1,2kW	1,4kW	1,2kW	1,0kW	1,0kW	1,6kW	1,8kW	0,8kW	2,0kW		–	0,74kW	2,54kW	0,059kW	0,102kW	0,18kW	–kW	2,0kW	35,0kVA

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW NR 6A Schemat rozdzielnic TB-01, cz.2			NR RYS.	3.1 EL-06
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	-
PROJEKT.	mgr inż . Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE/13		FORMAT	A3
OPRAC.				DATA	październik 2019
SPRAW.	mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOE/14			