



- LEGENDA:
- istniejąca instalacja c.o. - zasilanie
 - istniejąca instalacja c.o. - powrót
 - projektowana instalacja c.o. - zasilanie
 - projektowana instalacja c.o. - powrót
 - elementy instalacji do likwidacji
 - projektowany grzejnik
 - istniejący grzejnik

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Rysunki branży c.o. należy rozpatrywać wraz z rysunkami innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, instalacji technologicznych, budowlanej, konstrukcyjnej i innych.
 - Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia i elementy instalacji należy traktować jako przykładowe, spełniające istotne parametry doboru. Istnieje możliwość zastosowania urządzeń o równoważnych bądź lepszych istotnych parametrach technicznych.
 - Należy zapewnić dostęp do urządzeń i ozaworowania.
 - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych tras.
 - Fragmenty instalacji do likwidacji należy zdemontować, pozostałe fragmenty zabezpieczyć.
 - Instalację ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych ocynkowanych zewnętrznie, łączonych poprzez kształtki systemowe zaciskowe.

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zwiększanie egemplarzy, kopiowanie lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

 STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA		40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA SANITARNA		
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
NAZWA RYSUNKU	ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW NR 6A Rzut przyziemia - Instalacja c.o.		NR RYS. 3.1 IS-01
PROJEKT.	mgr inż Krzysztof Kunert	NR UPR. SLK/6124/ PWBS/15	PODPIS
OPRAC.			
SPRAW.			
			SKALA 1:100
			FORMAT A3+
			DATA październik 2019

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW - 6a