










INSTALACJA OŚWIETLENIA

 A1	Oprawa oświetleniowa LED 51W, 4000K, 5600lm, IP20, kasetonowa 600x600mm KTE LED - ESSYSTEM	 EM1	Oprawa ośw. ewakuacyjna z piktogramem LED 1,2W, 4000K, 5600lm, IP40, autonomia 1h, autotest, nasćenna MONITOR1 IP40 LED - ESSYSTEM
 B1	Oprawa oświetleniowa LED 35W, 4000K, 4300lm, IP40, kasetonowa 600x600mm FLAT OP LED - ESSYSTEM	 EM2	Oprawa ośw. ewakuacyjna z piktogramem dwustronna LED 1,2W, IP40, autonomia 1h, autotest, nastropowa MONITOR2 IP40 LED - ESSYSTEM
 P1 P2	Oprawa oświetleniowa LED 22W, 4000K, 1900lm, IP44, downlight Ø240mm PRIMA LED - ESSYSTEM	 EM3	Oprawa ośw. ewakuacyjna LED 2W, autonomia 1h, autotest, do wbudowania POINT LED - ESSYSTEM
 P3	Oprawa oświetleniowa LED 30W, 4000K, 3000lm, IP54, downlight Ø160mm CAMELEON MAXI1 - ESSYSTEM	 EM4	Oprawa ośw. ewakuacyjna LED 4x1W, autonomia 1h, autotest, zewnętrzna MONITOR1 IP65 LED-HO - ESSYSTEM
 E	np.: Oprawa oświetleniowa LED 12W, 3000K, 800lm, IP20, nasćenna LOTUS - ESSYSTEM		

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO KIEROWCÓW - 6a  
RZUT POZ. 0.00  
stan projektowany

<div><div><b>STRUKTON</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80</div></div>				
TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.1 - BRANŻA ELEKTRYCZNA			
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19			
NAZWA RYSUNKU	ZAPLECZE SOCJALNE KIEROWCÓW NR 6A Budynek 6A. Instalacja oświetlenia.			NR RYS. <b>3.1 EL-02</b>
PROJEKT.	mgr inż. Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE/13	PODPIS	SKALA 1:100
OPRAC.				FORMAT A2
SPRAW.	mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOE/14		DATA październik 2019