


Rozdz. 0,4kV TB6B,  $I_n=63A$



Nr obw.	Q1	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielnic RGB1	Rekuperator	Nagrzewnica kanałowa	Kuchnia płyt indukcyjna	Obw. oświetlenia głównego nr 1	Obw. oświetlenia głównego nr 2	Zasilanie gniazd wtykowych 230V	Zasilanie gniazd wtykowych 230V	Zasilanie gniazd wtykowych 230V	Rezerwa
Moc	–	3,76kW	3,0kW	7,0kW	0,5kW	1,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	–

UKŁAD SIECI ROZDZIELNICY: TN-S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

- izolowanie części czynnych
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe  $I=30\text{mA}$

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

- samoczynne wyłączenie zasilania

Bilans mocy:

$$P_i = 21,26 \text{ kW}$$

- moc zainstalowana

$$P_z = 13,63 \text{ kW}$$

- moc zapotrzebowana

$$I_o = 21,18A$$

- prąd obliczeniowy

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)  
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



**40-758 Katowice  
ul. Ogrodowa 24,  
tel. +48 32 202 20 80**

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 3.2 - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	<b><u>BUDYNEK USŁUG EKSPLOATACYJNYCH NR 6B</u></b> <b>Schemat rozdzielnic TB6B, cz.1.</b>			NR RYS.	<b>3.2</b> <b>EL-03</b>
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	-
PROJEKT.	mgr inż. Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE	13	FORMAT	A3
OPRAC.					
SPRAW.	mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOE	14	DATA	październik 2019