


Rozdz. 0,4kV TBG-03, In=100A



18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Zesatw gniazd 3-f i 1-f GH03-5	Zesatw gniazd 3-f i 1-f GH03-6	Wentylator dachowy z kanałem odcagowym szynowym	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne	Zosilanie gniazd wtykowych 230V	Zosilanie gniazd wtykowych 230V	Zosilanie gniazd wtykowych 230V	Zosilanie gniazd wtykowych 230V	Zosilanie gniazd wtykowych 230V	Zasilanie rozdzielnic bram TNB-03	Centrala wentylacyjna N2W2	Aparaty grzewczo wentylacyjne – 2 szt. Zasilanie doprowadzić do centraliki (sterownika)
6kW	6kW	1,1kW	0,01kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	3kW	0,12kW	0,2kW

Przedmiotowy projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)  
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	GARAŻE WYSOKIE NR 7 Schemat rozdzielnic TBG-03 cz.2			NR RYS.	2.1 EL-22
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	-
PROJEKT.	mgr inż . Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE/13		FORMAT	A3
OPRAC.					
SPRAW.	mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOW/14		DATA	październik 2019