



DANE INSTALACJI C.O.:

- PARAMETRY: 90/70°C
CZYNNIK GRZEWICZY: WODA
MOC CIEPLNA CAŁKOWITA: 120 kW
- moc ciepła (poddasz) - 20 W
STRUMIEN MASY CZYNNIKA GRZEWICZEGO: 0,24 kg/s
ILOŚĆ GRZEJNIKÓW NA PODDASZU:
- grzejniki płytowe - 20 szt.

UWAGA!

Instalację c.o. grzejnikową wg potrzeby poddaszę wykonać w technologii systemu UNIPiPE produkcji UPONOR
W przypadku zmiany technologii wykonania instalacji grzewczej wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w pracy instalacji związane z rozszerzalnością liniową rur i regulacją hydrauliczną
Wszystkie przewody rurowe na poddaszu zoizolować otuliną izolacyjną typu Thermocompact o gr. 13 mm.
Rozwinięcie instalacji C.O. należy rozprzątnąć łącznie z projektem technicznym instalacji c.o. autorstwo mgr inż. R. Rodzkiego z czerwca 2004r

OZNACZENIA:

zasilanie instalacji c.o.
powrót

numer pomieszczenia
wymagana temp. w pomieszczeniu

zapotrzebowanie na ciepło

grzejnik płytowy (typ grzejnika)

ilość ciepła
średnica przewodu

zawór termostatyczny (N-nosiłowa)

zawór kulowy

| | |
|-----------|---|
| INWESTOR: | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.ŁOMPY 19, 40-038 KATOWICE |
| OBIEKT: | BUDYNEK KOMISARIATU III POLICJI W ZABRZU, UL.WOLNOŚCI 438, 41-800 ZABRZE |
| TYTUŁ: | P.W. ADAPTACJI STRZELISKA NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INST. ELEKTRYCZNEJ |
| CZĘŚĆ: | INSTALACJE SANITARNE |

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.



"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAŁ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| PROJEKTANT: | mgr inż. TOMASZ SIEKANOWICZ | mgr inż. SŁAWOMIR PODSIADŁO | 05-2006 |
| SPRACODAWCZ: | mgr inż. PAWEŁ SIEKANOWICZ | mgr inż. PAWEŁ PODSIADŁO | 05-2006 |
| SKALA RYSUNKU: | 1:100 | NR PROJEKTU: 200605/PW-IC0 | NR RYSUNKU: IC0/2 |