



Uwaga :

1. Przewody prowadzić po ścianach pomieszczeń
2. Grzejniki wyposażone są w odpowietrzniki ręczne
3. Przy przejściu przez stropy stosować stalowe rury ochronne

P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT	ul. Ligocka 2.21	Katowice
INWESTOR :	K.W.P. ul. Lompy 19	Katowice
TEMAT :	P.B.W. modernizacji budynku nr 16	ul. Koszarowa 17, Katowice
PRZUT PRZYZIEMI		
Projektował :	mgr inż. Jan Wiśniewski	
Sprawdził :	inż. Dariusz Wiśniewski	
02.2009	skala : 1 : 100	Rys. nr 2