


- Uwaga :
1. Przewody prowadzić po ścianach pomieszczeń
 2. Grzejniki wyposażone są w odpowietzniki ręczne
 3. Przy przejściu przez stropy stosować stalowe rury ochronne



P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT ul. Lipocka 2.21 Katowice		
INWESTOR : K.W.P. ul. Lompy 19 Katowice		
TEMAT : P.B.W. modernizacji budynku nr 16 ul. Koszarowa 17, Katowice		
ROZWN. BUD. NR 16		
Projektował : mgr inż. Jan Więcek		
Sprawdził : inż. Dariusz Więcek		
02.2009	skala : -	Rys.