



- Uwaga :
1. Przewody prowadzić po ścianach pomieszczeń
 2. Grzejniki wyposażone są w odpowietzniki ręczne
 3. Przy przejściu przez stropy stosować stalowe rury ochronne

P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT ul. Ligocka 2.21 Katowice		
INWESTOR : K.W.P. ul. Lompy 19 Katowice		
TEMAT : P.B.W. modernizacji budynku nr 17 ul. Koszarowa 17, Katowice ROZWN. BUD. NR 17		
Projektował : mgr inż. Jan Włócek Sprawdził : inż. Dariusz Włócek		
02.2009	skala : -	Rys.