



1. Przewody prowadzić po ścianach pomieszczeń
2. Grzejniki wyposażone są w odpowietrzniki ręczne
3. Przy przejściu przez stropy stosować stalowe rury ochronne

P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT	ul. Ligocka 2, 21	Katowice
INWESTOR :	K.W.P.	ul. Lompy 19 Katowice
TEMAT :	P.B.W. modernizacji budynku nr 1 ul. Koszarowa 17, Katowice	
<b>PRZUT I PIĘTRA Bud. nr 1a</b>		
Projektował :	mgr inż. Jan Wiściek	
Sprawdził :	inż. Dariusz Wiściek	
02.2009	1 : 100	Rys. nr. 8