



1. Przewody prowadzić po ścianach pomieszczeń
2. Grzejniki wyposażone są w odpowietrzniki ręczne
3. Przy przejściu przez stropy stosować stalowe rury ochronne

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT ul. Ligocka 2.21 Katowice                    |         |            |
| INWESTOR : K.W.P. ul. Lompy 19 Katowice                                |         |            |
| TEMAT : P.B.W. modernizacji budynku nr 1<br>ul. Koszarowa 17, Katowice |         |            |
| <b>PRZUT PARTERU Bud. nr 1a</b>  |         |            |
| Projektował : mgr inż. Jan Węcek<br>Sprawdził : inż. Dariusz Węcek     |         |            |
| 02.2009  | 1 : 100 | Rys. nr: 7 |