

0.01	klatka schodowa
4,5m²	płytki ceramiczne
0.02	składzik porządkowy
3,8m²	płytki ceramiczne
0.03	szatnia damska (3 os.)
6,3m²	płytki ceramiczne
0.04	sanitariaty
6,0m²	płytki ceramiczne
0.05	korytarz
3,6m²	płytki ceramiczne
0.06	szatnia męska (18 os.)
18,3m²	płytki ceramiczne
0.07	sanitariaty
12,1m²	płytki ceramiczne
0.08	serwerownia
10,9m²	płytki ceramiczne
0.09	archiwum
21,1m²	płytki ceramiczne
0.10	pomieszczenie gospodarcze
9,1m²	płytki ceramiczne
0.11	pomieszczenie gospodarcze
7,8m²	płytki ceramiczne
0.12	korytarz
6,8m²	płytki ceramiczne

LEGENDA

22KV/500/1,20	grzejnik donozasilany V&N CosmoNova KV z zaworem
22K/500oo/1,00	grzejnik bocznozasilany ocynkowany ogniowo V&N CosmoNova K kompaktowy
	przewody grzewcze z rur miedzianych w sztangach
24°C 1339W	temperatura obliczeniowa i strata ciepła pomieszczenia
PS	punkt stały

UWAGA:
- przewody prowadzić po trasie starych rurociągów pod listwą maskującą
- w miarę możliwości należy wykorzystać istniejące przebicia przez stropy

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Data:	STYCZEŃ 2009
Temat projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34	Faza/Branża:	PW/INSTALACJE C.O.
			Projekt 3
			architekci: Marek Pelc, Wojciech Student 44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5 tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323 e-mail: projekt3@rybnet.pl
	Nazwisko / Nr upr. / Podpis		
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Gruszka 71/96	Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Opracował:	inż. Rafał Klak		
Sprawdził:	mgr inż. Krystyna Fryc 420/80	Skala: 1:50	Nr rysunku: 1 / Nr arkusza: -