RND

P_i = 3 kW
P_o = 3 kW
I_o = 16 A



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT	TB/FS06			RND/F01	RND/F02	RND/F03	RND/F04	RND/F05	RND/F06
TYP KABLA/CABLE TYPE	YKYżo3x4			YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
MOC/POWER									
OPIS DESCRIPTION	ZASILANIE Z TABLICY GŁÓWNEJ BUDYNKU TB	KONTRONA NAPIĘCIA L1		DOMOFON	CENTRALA ALARMOWA	EKSPANDERY	TABLICA SYGNALIZACYJNA	SZAFA CCTV	KAMERY CCTV

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax [032] 334 71 69

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Marcin Zator

PROJEKTOWAŁ:
dr inż. Krzysztof Dębowski
Uprawnienia nr 226/98

KOORDYNACJA PROJ:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jan Grudzień
Uprawnienia nr 100/92

NAZWA ZADANIA:
Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczyny przy ulicy 3 Maja 40

INWESTYCJA:
Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 Maja 40

INWESTOR:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, Katowice

TYTUŁ RYSUNKU:
ROZDZIELNICA RND
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

NUMER PROJEKTU: AAG/07/0027
DATA: wrzesień 2007
BRANŻA: elektryczna
SKALA RYSUNKU: —
NUMER RYSUNKU: E.13.1.0

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.