


	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

20
→

L1, L2, L3 50Hz In=63A

P ₁ = 2,0 kW
P ₀ = 2,0 kW
I ₀ = 6 A



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT
TYP KABLA/CABLE TYPE
MOC/POWER
OPIS
DESCRIPTION

TB/FS05				TB0/F001	TB0/F002	TB0/F003	TB0/F004	TB0/F005	TB0/F006
YDY20 5x25				ISIN.	ISIN.	ISIN.	ISIN.	ISIN.	2xYDY20 3x1,5
									0,60kW
ZASILANIE Z TABLICY BUDYNKU – TB	KONTROLNA NAPIĘCIA L1	KONTROLNA NAPIĘCIA L2	KONTROLNA NAPIĘCIA L3	OSWIETLENIE _	OSWIETLENIE _	OSWIETLENIE _	OSWIETLENIE _	OSWIETLENIE WIATA	OSWIETLENIE NA ELEWACJI

P R O J E K T A R C H I T E K T O N I C Z N O – B U D O W L A N Y									
AAG S.C.			GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździłowicz Upewnienie budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SŁCK/I/				NUMER PROJEKTU: AAG/07/0027		
AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@-og.com.pl www.-o-og.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69			OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Zator		INWESTYCJA: Czerwionka-Leszczyński ul. 3 Maja 40			DATA: wrzesień 2007	
KOORDYNACJA PROJ.: mgr inż. arch. Konrad Osziomski mgr inż. arch. Radosław Bogowski			PROJEKTOWAŁ: dr inż. Krzysztof Dębowski Upewnienie nr 226/98		INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice			SKALA RYSUNKU: —	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jan Grudzieli Upewnienie nr 100/92			TYTUŁ RYSUNKU: ROZDZIELNICA TBO SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA			NUMER RYSUNKU: E.12.1.0			
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.									

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----