



TB/F001	TB/F002	TB/F003	TB/F004	TB/F005	TB/F006	TB/F007	TB/F008	TB/F009	TB/F010	TB/F011	TB/F012	TB/F013	TB/F0A1	TB/F0A2	TB/F0A3
YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 3x1,5	YDy2o 4x1,5	YDy2o 4x1,5	YDy2o 4x1,5
0,40kW	0,40kW	0,40kW	0,32kW	0,77kW	0,36kW	0,47kW	0,55kW	0,96kW	0,90kW	0,46kW	0,46kW	0,24kW	0,12kW	0,12kW	0,12kW
OSWIETLENIE -1,06,-1,07	OSWIETLENIE -1,05,-1,08	OSWIETLENIE -1,03,-1,04	OSWIETLENIE -1,01,-1,02	OSWIETLENIE SCHODY 0,21	OSWIETLENIE KORYTARZ 0,06	OSWIETLENIE KORYTARZ 0,01	OSWIETLENIE SCHODY 0,01	OSWIETLENIE 0,15,0,16 0,17,0,20	OSWIETLENIE 0,03,0,04 0,05,0,14	OSWIETLENIE 0,09,0,11,0,12	OSWIETLENIE 0,13,0,18,0,19	OSWIETLENIE 0,07,0,08	OSWIETLENIE AMARYJNE	OSWIETLENIE AMARYJNE	OSWIETLENIE AMARYJNE

P R O J E K T A R C H I T E K T O N I C Z N O – B U D O W L A N Y											
AAG S.C.			GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździłowicz Upewnienie budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SŁCK/L/I				NUMER PROJEKTU: AAG/07/0027				
AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@-og.com.pl www.-og.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69			OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Zator				INWESTYCJA: Czerwionka–Leszczyński ul. 3 Maja 40			DATA: WYRZESZEN 2007 BRANŻA: elektryczno	
KOORDYNACJA PROJ.: mgr inż. arch. Konrad Osziomek mgr inż. arch. Radosław Bogowski			PROJEKTOWAŁ: dr inż. Krzysztof Dębowski Upewnienie nr 226/98				INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice			SKALA RYSUNKU: —	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jan Grudzieli Upewnienie nr 100/92			TYTUŁ RYSUNKU: ROZDZIELNICA TB SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA – ARKUSZ 2				NUMER RYSUNKU: E.10.2.0				
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.											