



LEGENDA OŚWIETLENIE:

- PRZYCIŚK 1ZW, Z SAMOPOWROTEM
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIA JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIA ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIA SCHODOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIA JEDNOBIEGUNOWY, IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIA ŚWIECZNIKOWY, IP44

- B11: OPRAWA ŚWIEŁOWKOWA DO MONTAŻU W SUFIECE PODWIESZONYM, DLA ŚWIEŁÓWEK LINIOWYCH T5 54W ODBIYŚNIK PARABOLICZNY, TYPU: B11: KT 154-P-AM, 1xT5 54W, ES-SYSTEM B12: KT 254-P-AM, 2xT5 54W, ES-SYSTEM
- B22: OPRAWA ŚWIEŁOWKOWA NASTROPOWA DLA ŚWIEŁÓWEK LINIOWYCH T5 1T8 DIFUZOR PRZYZMATYCZNY, IP44, TYPU: B22: TRO 249, 2xT5 49W, ES-SYSTEM
- B41: OPRAWA ŚWIEŁOWKOWA NASTROPOWA DLA ŚWIEŁÓWEK LINIOWYCH T5 1T8 Kształt wałca, IP65, TYPU: B41: COSMO C02 154, 1xT5 54W, ES-SYSTEM B52: COSMO C01 136 EVG, 1xT8 36W, ES-SYSTEM

- B32: OPRAWA NASTROPOWA I DOSTROPOWA DLA ŚWIEŁÓWEK KOŁOWYCH KŁOSZ OPALOWY, STATECZNIK ELEKTRONICZNY EVG B32: BASE 4995011, ES-SYSTEM
- EW1: OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO ŚWIEŁOWKOWA 1x8W NASCIEJNA Z BATERIĄ O CZASIE PRACY 2h, JASNA TYPU: OP1-S8TC2N+PK10GRAM, ES-SYSTEM
- EW2: OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO Z BATERIĄ O CZASIE PRACY 2h, JASNA TYPU: DS1-S8TC2N+PK10GRAM, ES-SYSTEM
- EW3: OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO ŚWIEŁOWKOWA 1x8W NASCIEJNA Z BATERIĄ O CZASIE PRACY 2h, CIEMNA TYPU: OP1-S8TA2N, ES-SYSTEM

P R O J E K T A R C H I T E K T O N I C Z N O – B U D O W L A N Y			
AAG S.C.	GŁÓWNY PROJEKTANT:		NAZWA ZADANIA:
	mgr inż. arch. Mikołaj Gwoździński		Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku
	Upewnienie budowane w specyfności architektonicznej nr 35/03/SLOK/II		Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynie przy ulicy 3 Maja 40
	OPRACOWAŁ:		INWESTOR:
	mgr inż. Marcin Zator		Czerwionka-Leszczyna
AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@-ag.com.pl www.o-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69	PROJEKTOWAŁ:		INWESTOR:
dr inż. Krzysztof Dębowski		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	
Upewnienie nr 228/98		ul. Łompy 19, Katowice	
KOORDYNACJA PROJ:	TYTUŁ RYSUNKU:		NUMER RYSUNKU:
mgr inż. arch. Karol Ostrowski	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. POZIOM PODDASZA		
mgr inż. arch. Radosław Boguski	RZUT ROZMIESZCZENIA OPRAW OŚWIELENIOWYCH		E.4.1.0
Wszelkie niezgodności i niedostatków pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.			