



LEGENDA OŚWIELENIENIA:

- PRZYCIŚK 1zw, Z SAMOPOWROTEM
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY SCHODOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY JEDNOBIEGUNOWY, IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY ŚWIECZNIKOWY, IP44

- B11 OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA DO MONTAŻU W SUFICIE PODWIESZONYM, DLA ŚWIETŁÓWEK LINIOWYCH T5 54W ODBYŚNIK PARABOLICZNY, TYPU: B11: KT 154-P-AM, 1xT5 54W, ES-SYSTEM B12: KT 254-P-AM, 2xT5 54W, ES-SYSTEM
- B22 OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA NASTROPOWA DLA ŚWIETŁÓWEK LINIOWYCH T5 I T8 DYFUZOR PRYZMATYCZNY, IP44, TYPU: B22: TRIO 249, 2xT5 49W, ES-SYSTEM

- B41 OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA NASTROPOWA DLA ŚWIETŁÓWEK LINIOWYCH T5 I T8 KSZTAŁT WAŁCA, IP65, TYPU: B41: COSMO C02 154, 1xT5 54W, ES-SYSTEM B32: COSMO C01 136 EVG, 1xT8 36W, ES-SYSTEM

- B32 OPRAWA NASTROPOWA I DOSTROPOWA DLA ŚWIETŁÓWEK KOŁOWYCH KŁOSZ OPALOWY, STĄCZNIK ELEKTRONICZNY EVG B32: BASE 4995011, ES-SYSTEM

- EW1 OPRAWA OŚWIELENIENIA AWARYJNEGO ŚWIETŁOWKOWA, 1x8W NAŚCIENNA Z BATERIĄ O CZASIE PRACY 2h, JASNA TYPU: OP1-S8TC2N+PIKTOGRAM, ES-SYSTEM

- EW2 OPRAWA OŚWIELENIENIA AWARYJNEGO Z BATERIĄ O CZASIE PRACY 2h, JASNA TYPU: DS1-S8TC2N+PIKTOGRAM, ES-SYSTEM

- EW3 OPRAWA OŚWIELENIENIA AWARYJNEGO ŚWIETŁOWKOWA, 1x8W NAŚCIENNA Z BATERIĄ O CZASIE PRACY 2h, CIEMNA TYPU: OP1-S8TA2N, ES-SYSTEM

P R O J E K T   A R C H I T E K T O N I C Z N O – B U D O W L A N Y			
AAG S.C.	GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Mikołaj Gwoździłowicz Upewnienie budowlane w szczególności architektonicznej nr 35/03/SLOK/II		NUMER PROJEKTU: AAG/07/0027
	NAZWA ZADANIA: Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku Komendatu Policji w Czerwoncu-Leszczynie przy ulicy 3 Maja 40		
AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax (032) 334 71 69	OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Zator		DATA: Wrzesień 2007
	INWESTOR: Czerwonko-Leszczyna ul. 3 Maja 40		BRANŻA: elektryczno
KOORDYNACJA PROJ.: mgr inż. arch. Konrad Ostrowski mgr inż. arch. Radosław Bogowski	PROJEKTOWAŁ: dr inż. Krzysztof Dębowski Upewnienie nr 226/98		SKALA RYSUNKU: 1:100
	TYTUŁ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. POZIOM PIĘTRA RZUT ROZMIESZCZENIA OPRAW OŚWIELENIOWYCH		NUMER RYSUNKU: E.3.1.0
Wszelkie niezgodności i niesciśności pisemnie uzgodnić z projektantem, wzmiany i rzędną sprawdzić na budowie.			