

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		RND/FS05		
TYP KABLA/CABLE TYPE		YDYżo 3x2,5		
MOC/POWER				
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z ROZDZIELNI RND	KONTRONA NAPIĘCIA L1	TRANSFORMATOR



BLOKADA SYGNALIZACJI KONTROLA NAPIECIA SYGNALIZACJI	SYGNALIZACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH WEJSCIE TYLNE		SYGNALIZACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WC		SYGNALIZACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEJSCIE GŁÓWNE		SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA (BUCZEK NA ELEWACJI)	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA (SYGNALIZACJA NA ELEWACJI)

KS.. – KASETA STEROWNICZA

PSN1 – PRZYCISK W OBUDOWIE IP44 ZAMONTOWANY PRZY WEJŚCIU TYLNIM DO BUDYNKU

PSN2 – PRZYCISK W OBUDOWIE IP44 ZAMONTOWANY W WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PSN3 – PRZYCISK W OBUDOWIE IP44 ZAMONTOWANY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU

ELEWACJA TABLICY STEROWANIA
AS1
OBUDOWA RXL IP41



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY			
AAG s.c.	GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II	NAZWA ZADANIA: Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczyny przy ulicy 3 Maja 40	NUMER PROJEKTU: AAG/07/0027
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69	OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Zator	INWESTYCJA: Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 40	DATA: wrzesień 2007 BRANŻA: elektryczna
	PROJEKTOWAŁ: dr inż. Krzysztof Dębowski Uprawnienia nr 226/98	INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice	SKALA RYSUNKU: –
KOORDYNACJA PROJ: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Radosław Bagrowski	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jan Grudzień Uprawnienia nr 100/92	TYTUŁ RYSUNKU: SZAFKA AS SYGNALIZACJI	NUMER RYSUNKU: E.14.1.0
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.			