TB

P_i = 80 kW
P_o = 38 kW
I_o = 63 A



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		TL				TB/FS01	TB/FS02	TB/FS03	TB/FS04	TB/FS05	TB/FS06	TB/FS07	TB/FS08	TB/FS09	TB/FS10	TB/FS11	TB/FS12
TYP KABLA/CABLE TYPE		YKYżo5x35				ISTN.	YDYżo 5x25	ISTN.	YDYżo 5x6	YDYżo 5x25	YKYżo 3x4	YKYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
MOC/POWER																	
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASA B+C	ZASILANIE Z TABLICY LICZNIKOWEJ TL	KONTRONA NAPIĘCIA L1	KONTRONA NAPIĘCIA L2	KONTRONA NAPIĘCIA L3	GARAŻ, POMPY	TABLICA TB1	KOMPUTERY ROZDZ. RKG	KOTŁOWNIA	TABLICA T.B.O.	TABLICA RND	BRAMA WJAZDOWA	KLAPY DYMOWE	POMPOWNIA ŚCIEKÓW	WENTYLATOR WK1	WENTYLATOR WK2	WENTYLATOR WK3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax [032] 334 71 69

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Marcin Zator

PROJEKTOWAŁ:
dr inż. Krzysztof Dębowski
Uprawnienia nr 226/98

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jan Grudzień
Uprawnienia nr 100/92

KOORDYNACJA PROJ:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Radosław Bogrowski

NAZWA ZADANIA:
Remont, przebudowa i zmiana użytkowania fragmentu budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczyny przy ulicy 3 Maja 40

INWESTYCJA:
Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 Maja 40

INWESTOR:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, Katowice

TYTUŁ RYSUNKU:
ROZDZIELNICA TB
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA – ARKUSZ 1

NUMER PROJEKTU: AAG/07/0027
DATA: wrzesień 2007
BRANŻA: elektryczna
SKALA RYSUNKU: —
NUMER RYSUNKU: E.10.1.0

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie.