



- OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
- OPRAWA ŚWIEŁÓWKOWA
- OPRAWA DOWNLIGHT
- OPRAWA NAŚCIENNA – KINKIET
- A1 – OPRAWA AWARYJNA ŚWIEŁÓWKOWA 1x8W NAŚCIENNA  
BATERIA O CZASIE PRACY 2h, CIEMNA  
TYP: OP1–A87C2N+PKTOGRAM
- A2 – OPRAWA AWARYJNA ŚWIEŁÓWKOWA 1x8W NAŚCIENNA  
BATERIA O CZASIE PRACY 2h, CIEMNA  
TYP: OP1–A87A2N
- A3 – OPRAWA AWARYJNA ŚWIEŁÓWKOWA 1x8W DOSTROPOWA  
BATERIA O CZASIE PRACY 2h, CIEMNA  
TYP: DS1–A87C2N+PKTOGRAM
- E11 – OPRAWA NASTROPOWA ŚWIEŁÓWKOWA, 1x36W,  
TYP: SNTX 136W, IP20
- E13 – OPRAWA NASTROPOWA ŚWIEŁÓWKOWA, 2x36W,  
TYP: SNTX 236W, IP20
- E21 – OPRAWA NASTROPOWA ŚWIEŁÓWKOWA, 1x36W,  
TYP: SR 236 P–A, IP20
- E31 – OPRAWA ZWIESZANA ŚWIEŁÓWKOWA, 2x36W,  
TYP: SRZ 236 P–A, IP20
- E41 – OPRAWA NASTROPOWA, 36W,  
TYP: GLOBUS 36W, IP44
- E61 – OPRAWA NASTROPOWA, 2x36W,  
TYP: COSMO 236, IP65
- ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY, 2–OBWODY 230V/16A
- ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY 230V/16A
- ŁĄCZNIK – PRZYCISK, 1–BIEGUNOWY 230V/16A

REMONT I PRZEBUDOWA KOMISARIATU II POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ			
tytuł rysunku: <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIWNICA</b>	branża:	Architektoniczno-Budowlana	data:
	SIERPIEŃ 2006		
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jan Grudzeń		
	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 100/92 i 228/98		
inwestor:	PROJEKTANT dr inż. Krzysztof Dębowski		
inwestycja:	prawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 226/98		
projektant:	An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice biuro@e-eg.com.pl, tel. 032-331-16-17, fax. 032-334-71-69		
Numer rysunku: <b>ie-21</b>			skala rysunku: <b>1:100</b>