

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		RND/FS05		
TYP KABLA/CABLE TYPE		YDYżo 3x2,5		
MOC/POWER				
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASA B	ZASILANIE Z ROZDZIELNI RND	KONTRONA NAPIĘCIA L1	TRANSFORMATOR



BLOKADA SYGNALIZACJI KONTROLA NAPIĘCIA SYGNALIZACJI	SYGNALIZACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH		SYGNALIZACJA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH		SYGNALIZACJA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH		SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA (DZWONEK ZAMONTOWANY NA ŚCIANIE)	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA (SYGNALIZACJA NA ELEWACJI)

KS.. – KASETA STEROWNICZA

PSN – PRZYCISK W OBUDOWIE IP55 ZAMONTOWANY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU

PS1 – PRZYCISK W OBUDOWIE IP44 ZAMONTOWANY W POMIESZCZENIU ZATRZYMANYCH

PS2 – PRZYCISK W OBUDOWIE IP44 ZAMONTOWANY W POMIESZCZENIU ZATRZYMANYCH

B – BUCZEK ZAMONTOWANY W POMIESZCZENIU DYŻURNEGO

ELEWACJA TABLICY STEROWANIA
AS1
OBUDOWA RXL IP41



REMONT I PRZEBUDOWA KOMISARIATU II POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI

inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19

inwestycja: Przebudowa Komisariatu II Policji, ul. Pocztowa 3, Ruda Śląska

projektant: An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl,
tel. 032-331-16-17, fax. 032-334-71-69

branża: Architektoniczno-Budowlana

PROJEKTANT
dr inż. Krzysztof Dębowski
prawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 226/98

data: SIERPIEŃ 2006

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Jan Grudzień
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 100/92 i 228/98

Numer rysunku: ie-09 ark. 1/1

skala rysunku: —