LEGENDA:

- (7) / A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "7" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokosci 3,00m od podłogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (33) P1 * — oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podłogi zaopatrzona w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- PEL1 — punkt elektryczny logiczny złożony z 4 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL2 — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia, ramka biała
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
- wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

- (15) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 258, IP65, kl. I
- (17) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 236, IP65, kl. I
- (19) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 218, IP65, kl. I
- (33) oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11

Typ zawieszenia:

A - montaż bezpośrednio pod sufitem
B - montaż w stropie podwieszonym

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd zasilanych z agregatu prądotwórczego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z siłowni telekom.

UKŁAD SIECI TN-S

AL MA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1)
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PODDASZE
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

SKALA: 1:50

PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-ost. nr 0001/84, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Budowniczych w SKUE/7284/01

WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA

DATA: 06.2004

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 197/2001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

UMOWA NR: 47/KMP/04

NR PROJEKTU: 27/ PW/04

NR RYSUNKU: PW-EL-17.6

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229

Wykaz obwodów:

z tabl. rozdz. - T32

T32P06 Ośw. og. poddasza
T32P07 Gn. 1-f. na poddaszu
T32A07 Ośw. ewakuacyjne

z tabl. rozdz. - T3

T3P06 Ośw. og. poddasza
T3P07 Gniazda 1-f. na poddaszu
T3P08 Podgrzewacz wody PW11

z tabl. rozdz. - T31

T31A06 Gniazda 1-f. zas. aw.
T31A07 Ośw. ewakuacyjne
T31A08 Ośw. p. 4.1...4.6 na podd.

T31K04 Gn. DATA w p. 4.2 na podd.

z siłowni t-k.

CS300-08 Gn. PEL-3

PODDASZE

"A"
z III piętra
CS300-09
T31K04
T31A06
T3P07
T31A07
T31A08
T3P06
T3P08

T32P06
T32P07
T32P06
T32A07
50lx 476W
4.1 KORYTARZ + KL. SCHODOWA
13x17 30
4x17 30
4.2 POMIESZCZENIE ŁĄCZNOŚCI
PEL1 PEL2 PEL3
2,20m
300lx 72W
zasilanie szafki ster. oddymiania - CS2
4.3 SZATNIA
150lx 360W
4.4 SZATNIA
150lx 216W
T3P07
C-2.50
4.5 UMYWALNIA
PW11
W3.7 35W
4.5 SUSZARNIA
150lx 72W
T3P06
T3P07
50lx 144W
C-2.10
C-2.50