LEGENDA:

- (7) / A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "F" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokości 3,00m od podłogi gwiazdką *** oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (33) / F / * — oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na 6cianie na wysokości 2,50m od podłogi zaopatrzone w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdką *** oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- PEL1 — punkt elektryczny logiczny złożony z 4 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-noj. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL2 — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-noj. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia, ramka biała
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
- wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd zasilanych z agregatu prądotwórczego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z siłowni telekom.

Oznaczenia opraw oświetleniowych:

- (15) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 258, IP65, kl. I
- (17) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 236, IP65, kl. I
- (19) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 218, IP65, kl. I
- (33) oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11

Typ zawieszenia:

A - montaż bezpośrednio pod sufitem
B - montaż w sinopile podwieszonym

UKŁAD SIECI TN-S



ALMA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY-aktualizacja REMONTU BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZASPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE, UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PODDASZE
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. ROBERT GŁĄB

DATA: 10.2007

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY, KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI

UMOWA NR: 1174/KWP/07

NR PROJEKTU: 27/PW/04/A

NR RYSUNKU: PW-EL-17.6.A

Wykaz obwodów:

z tabl. rozdz. - T32

T32P06 Ośw. og. poddasza
T32P07 Gn. 1-4. na poddaszu
T32A07 Ośw. ewakuacyjne

z tabl. rozdz. - T3

T3P06 Ośw. og. poddasza
T3P07 Gniazda 1-4. na poddaszu
T3P08 Podgrzewacz wody PW11

z tabl. rozdz. - T31

T31A06 Gniazda 1-4. zas. ew.
T31A07 Ośw. ewakuacyjne
T31A08 Ośw. p. 4.1...4.6 na podd.

T31K04 Gn. DATA w p. 4.2 na podd.

z siłowni t-k.

CS300-08 Gn. PEL-3