LEGENDA:

- (7) A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "7" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokosci 3,00m od podlogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (13) oprawa jarzeniowa typu "13" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony
- (21) oprawa jarzeniówki kompaktowej typu "21" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (24) oprawa niskoprężnej lampy sodowej typu "24" /wg oddzielnych objaśnień/, sterowana fotokomórką zawieszona nad drzwiami wej. do budynku
- (23) kinkiet na świetlówki kopaktowe typu "23" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszony w toaletach obok lustra na wysokości 1,70m od podlogi
- (33) P1 * — oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszony na ścianie na wysokości 2,50m od podlogi zaopatrzony w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- PEL1 2 — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL2 3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 8 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- 2 — gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia
- gniazdo wtyczkowe typu "Schuko" 250V, 10/16A, P+N+PE do podłączenia podgrzewaczy pojemnościowych
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy schodowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy krzyżowy /zmienny/ 250V, 10A
- K — wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I
- K — klimatyzator - jednostka zewn.

Typ zawieszenia:

A - montaż bezpośrednio pod sufitem
B - montaż w stropie podwieszonym

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

- (3) oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 236 z reastrem C6, IP20, kl. I
- (7) oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 236 z reastrem L, IP20, kl. I
- (8) jw. lecz w wersji awaryjnej
- (9) oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem M5, IP20, kl. I
- (11) oprawa świetlówkowa do sal gimnast. TCH 475 258/PG pojedyńcza, IP20, kl. I
- (12) oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 418 z reastrem L, IP20, kl. I
- (13) oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem L, IP20, kl. I
- (19) oprawa świetlówkowa hermetyczna typu OPK 218, IP65, kl. I
- (21) oprawa na wietlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudowania, z pierścieniem ZZZ-145 białym
- (23) kinkiet na świetl. kompakt. KS 109 źródło św. PL-S 9W, klosz biały
- (24) oprawa na lampę sodową niskoprężną typu XWC 120K źródło św. SOX-E 18W, klosz biały, z fotokom.
- (32) oprawa na wietlówki kompakt. do wbudowania typu FBS 145 1x13W z pierścieniem ZZZ-145 białym w wersji awaryjnej
- (33) oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11
- (34) oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AWPL-S 9W

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód gniazd zasil. awaryjnie
- obwód oświetlenia zewnętrznego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z silowni telekom.

Piktogramy:

EXIT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Wykaz obwodów:

z tablicy - T02

T02P00 Zasilanie-rozłącznik
T02P01 Gn. 1-f. w p. 0.1...0.3
T02P02 Gn. 1-f. w p. 0.4
T02P03 Gn. 1-f. w p. 0.5 i 0.6
T02P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T02P05 Przepl. pogrz. wody PW2
T02P06 Poj. podgrz. wody PW3
T02P07 Gn. 1-f. w piwnicy
T02P08 Gn. 1-f. w piwnicy
T02P09 Klimatyzator SK3
T02P10 Rezerwa
T02P11 Rezerwa
T02P11 Rezerwa

T02A00 Zasilanie-rozłącznik
T02A01 Ośw. p. 0.1 i 0.2
T02A02 Ośw. p. 0.3 i 0.4
T02A03 Ośw. p. 0,4 i 0.5
T02A04 Ośw. p. 0.4 i 0.6
T02A05 Ośw. koryt. i WC
T02A06 Ośw. klatki schod.
T02A07 Ośw. ewakuacyjne
T02A08 Ośw. piwnicy
T02A09 Ośw. piwnicy
T02A10 Gn. 1-f. zasil. awaryjnie
T02A11 Obw. pom. AGP
T02A12 Rezerwa

T02K01 Gn. DATA w p. 0.1, 0.3
T02K02 Gn. DATA w p. 0.4
T02K03 Rezerwa
T02K04 Rezerwa

z tablicy - T0

T0P00 Zasilanie-rozłącznik
T0P01 Gn. 1-f. w p. 0.26, 0.25 i 0.24
T0P02 Gn. 1-f. w p. 0.23, 0.21 i 0.20
T0P03 Gn. 1-f. w p. 0.19, 0.18 i 0.17
T0P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T0P05 Poj. podgrz. wody PW1
T0P06 Rezerwa
T0P07 Gn. 1-f. w piwnicy
T0P08 Gn. 1-f. w piwnicy
T0P09 Klimatyzator SK1
T0P10 Klimatyzator SK2
T0P11 Rezerwa
T0P12 Rezerwa

z tablicy - T01

T01A00 Zasilanie-rozłącznik
T01A01 Ośw. p. 0.26...0.23
T01A02 Ośw. p. 0.21...0.18
T01A03 Ośw. p. 0.17, 0.16 i WC
T01A04 Rezerwa
T01A05 Ośw. koryt. i WC
T01A06 Ośw. klatki schod.
T01A07 Ośw. ewakuacyjne
T01A08 Ośw. piwnicy
T01A09 Ośw. piwnicy
T01A10 Rezerwa
T01A11 Rezerwa
T01A12 Rezerwa

T01K00 Zasilanie rozłącznik
T01K01 Gn. DATA w p. 0.26 i 0.25
T01K02 Gn. DATA w p. 0.24 i 0.23
T01K03 Gn. DATA w p. 0.20 i 0.21
T01K04 Gn. DATA w p. 0.18 i 0.19
T01K05 Gn. DATA w p. 0.17 i 0.16
T01K06 Rezerwa
T01K07 Rezerwa

AL MA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2	INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PARTER. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud.-inst. nr 1001/94, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Budowniczych nr BNL/IE/7238/01	DATA: 06.2004
WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA	
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 197/2001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022	PODPIS
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229	UMOWA NR: 47/KMP/04; NR PROJEKTU: 27/ PW/04; NR RYSUNKU: PW-EL-17.2

PARTER

25

08.04.07