


Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdź. 0,4kV-RG	Sygn. obec. napiecia	Gn. 1-f. p. 2,26; 2,27 i 2,1	Gn. 1-f. p. 2,2... 2,4	Gn. 1-f. p. 2,5... 2,7	Gn. 1-f. w korytarzu i WC	Pojemn. podg. w. PW6	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	6,33	-	2,0	2,0	2,0	0,64	2,4	-	-	-
Prąd zn. [A]	9,6	-	8,7	8,7	8,7	2,8	10,4	-	-	-




## Bilans mocy:

1. Moc zainstalowana
2. Moc zapotrzebowana
3. Wsp. zapotrzebowania
4. Prąd obciążenia
4. Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3:


Pj = 9,04kW  
Pz = 6,33kW  
kz = 0,70  
lsr3f = 9,6A  
17,4/11,5/10,4A

**Uwaga:**

1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.



ROZDUELNIA -  
- DEPOZYT

<b>AL MA</b> <b>PROJEKT</b>		<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA</b> MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 3910600076000003260001160005		INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19	
TYTUŁ: OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAZY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYŚLOWICACH MYŚLOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2		SKALA 1:10	
TREŚĆ RYSUNKU TABLICA ROZDZ. 230/400V - T22P OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.		UMOWA NR 47/KMP/04	
PROJEKTANT mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud.-inż. nr 1001594, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budowniczych nr SLJ022801		PODPIS 	
WYKONAŁ mgr inż. FRANCISZEK MIGZA		NR PROJEKTU 271/PW/04	
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczna nr 1572001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SLJ0022		NR RYSUNKU PW-EL-12.1	
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229			

[illegible]